



ZONE 1
 VOILET DE TOIT N°1
 VOILET DE TOIT N°2
 VOILET DE TOIT N°3

Ref : CONRAD CMFR-66
 Réglages : DI et 6 secondes

Ref : RENKFORCE TR-93

| | |
|---|-----------|
| Centralisation de 3 volets de toit fermeture automatique par forte chaleur | |
| PROJET: SCHEMA N°39b | |
| REFERENCE DOCUMENT: S240624 | REV: 1 |
| BASE: Arnault Daive | PAGE: 1/1 |

NOTA : tous les interrupteurs doivent être de type poussoir non maintenu